

**СВІТЛОСИГНАЛЬНА
АРМАТУРА
серії TY08F**



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення


Світлосигнальна арматура серії TY08F АСКО-УКРЕМ (далі – світлоарматура) призначена для світлової сигналізації стану електричних кіл та електрообладнання. Застосовується в промислового, технологічного, електрощитовому обладнанні у несприятливих умовах.

2. Матеріал корпусу: анодована латунь.


3. Технічні характеристики

Номінальна робоча напруга U_e , В	AC	24, 230
	DC	24
Струм споживання, мА		15
Тип індикатора		світлодіод
Ресурс, год		$\leq 5 \times 10^4$
Ступінь захисту з боку розсіювача		IP67
Ступінь захисту від механічних впливів		IK10
Монтажний діаметр, мм		8
Спосіб монтажу		під пайку

4. Електрична схема



5. Габаритні та установчі розміри



6. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур -25 до $+55^{\circ}\text{C}$
- Висота над рівнем моря не більше 2000 м
- Відносна вологість повітря не більше 80% при $+25^{\circ}\text{C}$

7. Монтаж і обслуговування

До самостійних робіт з монтажу світлоарматури допускається технічний персонал (з категорією допуску не нижче III), що пройшов відповідний інструктаж.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають періодичний візуальний огляд, очищення від пилу і забруднень та періодичну перевірку надійності контактних з'єднань не рідше ніж один раз на пів року.

8. Заходи безпеки

Світлоарматура повинна встановлюватися у розподільче обладнання, яке має клас захисту від ураження електричним струмом не нижче 1.

Пам'ятайте! При підключенні світлоарматури до мережі, як і при проведенні будь-яких інших електротехнічних робіт, потрібно неухильно дотримуватись правил ПУЕ.

Встановлення, чищення і проведення планово-профілактичних робіт виконувати лише при відключеній електричній мережі!

9. Транспортування та зберігання

Транспортування світлоарматури допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати світлоарматуру слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -25°C до $+55^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості до 80%.

10. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність світлоарматури протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____